



Techprojekt s.r.o., Jilemnického 437, Ústí nad Orlicí, 562 01

- projektová činnost ve výstavbě
- realitní činnost
- inženýrská a investorská činnost

tel.: 465 525 312, 465 525 435, tel.+fax: 465 525 562
www.techprojekt.com, e-mail: techprojekt@techprojekt.com
IČO : 25 92 23 01, DIČ : CZ 25 92 23 01

**Určeno všem uchazečům,
kteří si převzali zad.dokumentaci**

Ústí nad Orlicí 12.4.2012

Věc: Dodatečná informace č. 2

k zadávacím podmínkám zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby

„Sloupnice – Kanalizace a ČOV – I. etapa“

Ev.č. v ISVZ - 7202010010923

Na základě dotazu uchazečů, provádíme následující doplňující informaci:
(přesné znění jednotlivých požadavků):

A. Dotaz prvního uchazeče

Dotaz č.1 :

Na základě zadávací dokumentace se na Vás obracím se žádostí o poskytnutí následujících informací a vysvětlení:

Podle čl. VII odst. 2 Zadávací dokumentace předá objednatel zhotoviteli staveniště na dobu provádění stavby k bezplatnému užívání, ale např. podle čl. 8.4.1. Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) nebo podle čl. 0.1.13 Všeobecné technické specifikace (dále jen VTS) m. j. zhotovitel platí případné poplatky za užívání veřejných prostranství a ploch. Který postup bude uplatňován?

Odpověď na dotaz č. 1 :

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště na dobu provádění stavby k bezplatnému užívání, a to v souladu s čl.VII, odst. 2 Zadávací dokumentace. Poplatky za užívání veřejných prostranství a ploch bude bezplatné.

Dotaz č.2 :

Dále žádáme věcné upřesnění rozsahu pojmu podle čl. 0.4. VTS Pasportizace objektů, protože uvedený postup podle § 22 báňského zákona se na daný typ stavby nevztahuje.

Odpověď na dotaz č. 2 :

Pasportizace nebude probíhat podle §22 báňského zákona. Rozsah prací na pasportizaci objektů je dán čl. 0.4.1 a dalšími přílohy č. 3 SOD (VTP)

Dotaz č.3 :

Žádáme o doplnění výkazu výměr ve vztahu k činnosti vymezené VTS v čl. 0.10.2. – provozování stávající kanalizace – uchazeč nemá relevantní údaje pro ocenění nebo zahrnutí souvisejících nákladů do své ceny. Zároveň žádáme o stanovení způsobu vyčíslení této ceny v nabídce uchazeče.

Odpověď na dotaz č. 3 :

Zadavateli se nejedná o zabezpečení provozu stávající kanalizace, ale o provizorní transport odpadních vod tak, aby nebyl přerušen provoz stávajících stok. Doba a termíny použití závisí na konkrétním uchazeči a harmonogramu výstavby uchazeče.

Dotaz č.4 :

Kde je ve výkazu výměr zachycena povinnost zhotovitele/stavebníka provést do jednoho roku po výstavbě kanalizace v místě uložení kanalizačního potrubí v krajské komunikaci obnovu povrchu v přesně specifikovaném rozsahu (tloušťka úpravy, její šířka a technické provedení). Zároveň žádáme o stanovení způsobu vyčíslení této ceny/nákladů v nabídce uchazeče.

Odpověď na dotaz č. 4 :

Všechny práce související s touto otázkou jsou uvedeny ve výkazu výměr. Povinnost provést stavbu do jednoho roku je připomínka správce komunikace (SÚS). Dle logiky věci bude samozřejmě obnova komunikací součástí výstavby stokového systému.

Dotaz č.5 :

Žádáme o potvrzení či upřesnění postupů u zásypů kanalizačního potrubí – podle zadávacích podkladů je to možné až po provedení tlakové a kamerové zkoušky, to je však v praxi těžko realizovatelné, anebo to bude mít velice negativní dopad do nákladů stavby (viz čl. 10.5.2. VOP, str. 11 Technické zprávy atd.).

Odpověď na dotaz č. 5 :

Provádění stok a jejich zkoušení bude prováděno v souladu s platnými normami a to především podle ČSN EN1610.

Dotaz č.6 :

Upřesnění výkladu k čl. 13.2.3. VOP – opakovaný běh záruční lhůty podle zadávacích podkladů by v některých případech znamenal „doživotní“ záruku.

Odpověď na dotaz č. 6 :

Pro ty části díla nebo komponenty, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele opraveny, začíná běžet záruční lhůta opětovně od počátku a to ode dne, v němž byla provedená reklamační oprava převzata objednatelem, avšak tato záruční doba potrvá do doby uvedené uchazečem v čl. 13.2.1. v příloze č. 2 SOD(VOP)

Dotaz č.7 :

Potvrzení nebo vyloučení požadavku VTS na str. 11 Ochrana proti hluku ... o max. hladině akustického tlaku 50 dB přes den.

Odpověď na dotaz č. 7 :

Při realizaci stavby bude Zhotovitel na staveništi dodržovat hygienické předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel zajistí při provádění prací dodržení zákonných požadavků daných především v zákoně č. 258/2000 Sb. a NV č. 272/2011 Sb.

Dotaz č.8 :

Přesnější specifikace pojmu „nerozbitné zasklení“ na ČOV – fólie, lepená skla???

Odpověď na dotaz č. 8 :

V projektu je navrženo s bezpečnostními skly a folií (např. folií PVB (polyvinylbutyral))

Dotaz č.9 :

Žádáme o přesnější specifikaci provedení poklopů revizních šachet (litinové poklopy s logem a nápisem nebo typový díl) a provedení v nezpevněných plochách (výška nad terénem, odláždění nebo obetonování).

Odpověď na dotaz č. 9 :

Podle projektové dokumentace budou použity poklopy D400. Poklopy budou osazeny dle projektové dokumentace – podélné profily, vzorové řezy šachet a popis v technické zprávě. Objednatel **nepožaduje**, aby poklopy byly opatřeny logem s nápisem objednatele.

Dotaz č.10 :

Odbočné stoky - přesněji specifikovat v dodatku výkazu výměr nebo jinak kvantitativně vymezit v zadávací dokumentaci, protože uchazeč nemá k dispozici pro ocenění jejich vymezení co do množství a počtu. Z předaných podkladů vyplývá, že jejich rozsah bude určen až na základě RDS, ale z hlediska ocenění má být jejich „veřejná“ část součástí ceny uchazeče. Pro určení nákladů spojených s realizací této části předmětu díla však uchazeč nemá relevantní údaje.

Odpověď na dotaz č. 10 :

Odbočné stoky jsou specifikovány ve výkazu výměr.

B. Dotaz druhého uchazeče

Dotaz č.B1 :

U objektu Stoková síť, DSO 0101.1 Stoka A, ve výkazu výměr položka č. 66(tato položka se opakuje i dále ve výkazu výměr), zda bude umožněno použít suť pro zpětné zapravení místních komunikací nebo máme kalkulovat s odvozem do 50km.

Odpověď na dotaz č. B1 :

Zadavatel požaduje, aby uchazeči kalkulovali s odvozem do 50km.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Dostálek
za pověřenou osobu zadavatele



Techprojekt s.r.o.
Jilemnického 437
562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 25 92 23 01